

सेवा में,

प्रबन्धक

विन्ध्य वैली पब्लिक स्कूल,
डवक, जमालपुर, मीरजापुर ।

विषय : विद्यालय भवन का एनबीसी 2005 के आधार पर अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना ।

संदर्भ : आपका ऑन लाइप आवेदन पत्र : 2017/22189/MZR/Mirzapur/456/DD, दिनांक : 20-6-2017

कृपया आपके आवेदन पत्र के आधार पर आपके विद्यालय का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 1- | पहुँच मार्ग- | मानक के अनुरूप है । |
| 2- | पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/उपरी- | लागू नहीं । |
| 3- | स्वाचालित स्प्रिंकलर पद्धति- | लागू नहीं । |
| 4- | फर्स्टएड होजरील- | लागू नहीं । |
| 5- | भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक व्यवस्थायें - | मानक के अनुरूप पाई गयी । |
| 6- | कम्पार्टमेन्टलाइजेशन- | लागू नहीं । |
| 7- | स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/ हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति- | लागू नहीं । |
| 8- | सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था- | लागू नहीं । |
| 9- | निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह- | लागू नहीं । |
| 10- | विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत- | लागू नहीं । |
| 11- | फायर सेफ्टी युक्त फायर लिफ्ट- | लागू नहीं । |
| 12- | बेट साइजर ड्राउन कॉम्पैर सिस्टम- | लागू नहीं । |
| 13- | सोर्ट बैक (Campus), Varanasi | लागू नहीं । |
| 14- | निकास की आवश्यकतायें एवं फायर एक्केप- | लागू नहीं । |
| 15- | फायर ड्रिल- | लागू नहीं । |
| 16- | अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण- | लागू नहीं । |
| 17- | अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण- | प्रशिक्षण दिया गया । |
| 18- | निष्कमण योजना एवं ड्रिल- | लागू नहीं । |
| 19- | सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा- | लागू नहीं । |
| 20- | विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण- | कराया गया । |

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं के अधीन एवं अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील रखा में बनाये रखते हुए इस कार्यालय के पत्रांक:आई-1/एफ एस/निरी0-2014, दि0:28-4-2014 में निर्दिष्ट वार्षिक नवीनीकरण के शर्त पर अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र का जारी किया जाता है ।

Principal

Windhya Valley Public School
Dawank Baburi Chandauli

प्रतिलिपि :

- 1- जिलाधिकारी मीरजापुर महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- 2- जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर को सूचनार्थ ।

(चन्द्र शेखर शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कार्यालय मुख्य अग्निशमन
मीरजापुर
20/06-17